

## Konformitätsbestätigung und Zulassungsbescheid C3.01 2018 nach §5 der Heizkostenverordnung

Conformity confirmation and Approval notification C3.01 2018 according to §5 of the German 'Heizkostenverordnung'

**Hydroclima2**



Antragsteller:  
beneficiary / bénéficiaire

**Bmeters s.r.l**  
**Via Friuli 3**  
**33050 Gonars ( UD) Italy**

Bauart:  
model / modèle

Heizkostenverteiler Hydroclima2 mit elektrischer Energieversorgung  
mit Funksystem

heat cost allocator with electrical energy supply with radio system

Der vorbenannte Heizkostenverteiler wird von der Sachverständigen Stelle aufgrund einer Prüfung nach DIN EN 834:2017-02 im Sinne der Heizkostenverordnung als geeignet bestätigt. Die Konformität mit EN 834 wird Der Zulassungsbescheid gilt in Verbindung mit dem Prüfbericht C3.01 2018.

On the basis of the testing according to DIN EN 834:2013-02 the competent body confirms that the heat cost allocator mentioned before is suitable as defined by the German 'Heizkostenverordnung'. Conformity with EN 834 is confirmed. The approval notification is valid with the test report C3.01 2018.

Für die weitere Fertigung ist sicherzustellen, dass die produzierten Geräte den Prüfmustern entsprechen. Ferner ist eine sachgerechte, mit der Heizkostenverordnung und DIN EN 834 übereinstimmende Anwendung sicherzustellen. Die verwendeten Werte der Bewertungsfaktoren müssen von der Prüfstelle bestätigt sein.

For further manufacturing it is to ensure that the produced devices correspond to the test samples. In addition it is to ensure an appropriate use that meets the requirements of the German 'Heizkostenverordnung' as well as DIN EN 834. The applied values of the rating factors have to be confirmed by the test laboratory.

Temperatureinsatzgrenzen:  
temperature limits

	Zweifühlermessverfahren two sensor operation	
Kompaktversion (compactversion)	$t_{\min} = 35 \text{ }^{\circ}\text{C}$	$t_{\max} = 105 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Fernfühlerversion (exterior sensor)	$t_{\min} = 35 \text{ }^{\circ}\text{C}$	$t_{\max} = 105 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Kompatibilität: -  
compatibility /

Berlin, 19.11.2018

Wärmetechnische  
Prüfgesellschaft mbH **WTP**

Anerkannte DIN-Prüfstelle DIN CERTCO PL 111  
Sachverständige Stelle C3 nach § 5 HKVO

Dr.-Ing. M. Konzelmann

**WTP GmbH**  
Roblingstraße 150  
12105 Berlin  
☎ (030) 616 943-0  
Fax (030) 616 943-11  
eMail: mailbox@wtp-berlin.de  
Internet: www.wtp-berlin.de

Bankverbindung:  
Deutsche Bank  
BLZ 100 700 24  
Konto 7643679  
IBAN: DE21 100700240764367900  
BIC (SWIFT): DEUTDE33

Amtsgericht Berlin -  
Charlottenburg HRB 30572  
Geschäftsführer:  
Dr.-Ing. M. Konzelmann  
St.-Nr. 29/599/31798  
Ust-ID DE136595288

Sachverständigen  
Stelle C3  
für Heizkostenverteiler  
nach § 5 der HKVO

